


Leipzig

**VARIOTHERM**  
HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.

## Beschreibung

Im Jahr 2015 hat Variotherm die MFPA Leipzig GmbH, Hans-Weigel-Straße 2b, 04319 Leipzig, beauftragt, die Trittschalleigenschaften der VarioKomp Trockenbau-Fußbodenheizung auf der XPS 10-200 Wärmedämmplatte zu untersuchen. Die XPS 10-200 wurde schwimmend auf eine 140 mm dicke Stahlbeton-Rohdecke aufgelegt. Anschließend wurde die VarioKomp Trockenbau-Fußbodenheizung inkl. Fliesenbelag eingebracht. Die Messung der Trittschallverbesserung erfolgte in Anlehnung an die DIN EN ISO 10140.

## Bodenaufbau



Trittschallverbesserung **14 dB**

## Bilder

